Общество с Ограниченной Ответственностью "МегионЭнергоНефть"

Работа автоматики при аварийных отключениях в период с 01.01.2023 по 31.12.2023

24.04.2025
16:00

Вид аварийного срабатывания автоматики, ПВ	Количество
	24
АВР выведен	4
АВР не работало	5
АВР успешно	3
Автоматика выведена	5
АПВ выведено	2
АПВ выведено, РПВ успешно	5
АПВ выведено, ТУ успешно	2
АПВ не предусмотрено, РПВ успешно	1
АПВ не работало	2
АПВ не работало, ТУ не успешно, РПВ успешно	1
АПВ не работало, ТУ успешно	2
АПВ не успешно	11
АПВ не успешно, РПВ не успешно	5
АПВ не успешно, РПВ успешно	2
АПВ не успешно, ТУ не успешно	5
АПВ не успешно, ТУ не успешно, РПВ не успешно	1
АПВ не успешно, ТУ не успешно, РПВ успешно	1
АПВ не успешно, ТУ успешно	6
АПВ успешно	191
Устройство не оснащено автоматикой	10

Итого по работе автоматики при аварийных отключениях за указанный период:

Количество: 288

Примечание:
Данные по работе автоматики при аварийных отключениях без учета энергоснабжающих организаций.